

Nowogródek Pomorski, dnia 23.01.2013 r.

Znak sprawy: RiGMK.271.2.2013.AF

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: RiGMK.271.2.2013.AF, nazwa zadania: „**Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Nowogrodku Pomorski**”

Dnia 18.01.2013 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynął wniosek o zmianę w zapisie wymaganych dokumentów następującej treści:

„wnosimy o zmianę w zapisie wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej i dostosowanie ich do nawierzchni syntetycznych typu sztuczna trawa:

- kartę techniczną,
- deklaracje zgodności z PN EN 15330-1
- atesty PZH

Aprobaty ITB nie wydaje się dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacje techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92/2004, poz.881). Stanowi ona specyfikację techniczną (na podstawie badań rekomendacji), pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydanie świadectw technicznych. Badania będące podstawą do wydania rekomendacji technicznych (dokumentu dobrowolnego) są przeprowadzane przez Instytut Techniki Budowlanej i są zgodne z normami obowiązującymi w Polsce.”

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego wniosek dotyczący zmiany zapisów w SIWZ, informujemy że wprowadza się następujące **zmiany** do SIWZ w załączniku nr 7:

Zmienia się zapis punktu: *Ad. 1.3.8. Nawierzchnia z trawy syntetycznej – boisko wielofunkcyjne*, specyfikacji technicznej S – 01.00. na następujący:

Nawierzchnia syntetyczna:

1) Wymagane dokumenty:

- Badania na zgodność z normą PN EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe;
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni;
- Atest PZH;
- Autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie, wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta nawierzchni;

Zmienia się zapis punktu: *Ad. 1.3.9. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa – rozbieg skoczni w dal*, specyfikacji technicznej S – 01.00. na następujący:

Nawierzchnia syntetyczna:

1) Wymagane dokumenty:

- Badania na zgodność z normą PN EN 14877, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe;
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni;
- Atest PZH;
- Autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie, wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta nawierzchni;

Z up. WOJTA

Ewelina Mazurak-Januchowska
Sekretarz Gminy