

Gmina Nowogródek Pomorski
ul. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski

Nowogródek Pomorski, 11.09.2012r.

zadanie:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Karsko.”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

Czy zaprojektowane rurociągi z PE wewnątrz budynku stacji można wykonać jako rurociągi ze stali kwasoodpornej 1.4301 łączone na luźne kołnierze aluminiowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania rurociągów ze stali kwasoodpornej.

Pytanie:

Czy można całą instalację wewnątrz SUW wykonać również, ze stali nierdzewnej

Odpowiedź:

Instalację wewnątrz SUW można wykonać ze stali nierdzewnej.

Z up. WÓJTA

Ewelina Mazurak-Januchowska
Sekretarz Gminy