

Nowogródek Pom., dn. 24.02.2012 r.

Znak: RiGMK.271.4.2012.MO

Dotyczy inwestycji:

„Remont Sali rekreacyjno – sportowej w Karsku wraz z ogrodzeniem.”

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

(pismo z dnia 23.02.2012 r.)

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

„Prosimy o podanie zakresu prac jaki należy uwzględnić w poz. 34 przedmiaru – przegląd całego dachu krytego dachówką zakładkową cementową, stanu obróbek blacharskich w celu stwierdzenia zakresu koniecznego do przeprowadzenia remontu.”

Odpowiedź:

Odpowiadając na zapytanie dotyczące zamówienia "Remont sali rekreacyjno - sportowej w Karsku wraz z ogrodzeniem" informujemy, że w poz. 34 przedmiaru robót jest mowa o konieczności dokonania przeglądu całej powierzchni dachu, w celu stwierdzenia ewentualnych dodatkowych uszkodzeń pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, które nie mogły być stwierdzone w momencie wykonywania kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne roboty wynikające z dokonania tego przeglądu i po zaakceptowaniu dodatkowego zakresu robót przez nadzór inwestorski, rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym, przy zastosowaniu wskaźników i cen przyjętych w podstawowym kosztorysie ofertowym.

WÓJT GMINY
Tomasz Pietruszka