

Nowogródek Pomorski, dnia 08.09.2010 r.

Znak sprawy: RiGMK 3410-13/10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy RiGMK 3410-13/10, nazwa zadania: „**Remont dachu na budynku magazynowym w Świątkach, dz. nr 28/7**”

Dnia 07.09.2010 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie do SIWZ na w/w zadanie następującej treści:

- w siwz nie ma specyfikacji technicznej, która określa parametry techniczne materiałów – dotyczy rodzaju papy podkładowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej (zgrzewalna oksydowana czy modyfikowana, rodzaju wkładki nośnej i jej wytrzymałości, grubość papy). Parametry papy wiążą się z ceną materiałów jak i okresem gwarancji. W związku z czym proszę o podanie parametrów technicznych papy podkładowej i nawierzchniowej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy że wprowadza się następujące **zmiany i wyjaśnienia** do SIWZ w załączniku nr 7 – specyfikacja techniczna:

1. W punkcie 1.1.3. Specyfikacji technicznej dodaje się zapis:

Należy zastosować m. innymi:

1. *Papę zgrzewalną, wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/ m² o grub. nie mniejszej niż 5,2 mm*
2. *Papę asfaltową izolacyjną na osnowie z tektury budowlanej o gram. 333 g/m².*

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. **WOJTA**
Ewelina Mazurak-Januchowska
Sekretarz Gminy