

Nowogródek Pomorski, dnia 08.09.2010 r.

Znak sprawy: RiGMK 3410-12/10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy RiGMK 3410-12/10,
nazwa zadania: „**Remont dachu na budynku magazynu zrąbków w m. Światki**”

Dnia 07.09.2010 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie do SIWZ na w/w zadanie następującej treści:

- w siwz nie ma specyfikacji technicznej która określa parametry techniczne materiałów – dotyczy rodzaju papy podkładowej i nawierzchniowej termozgrzewalnej (zgrzewalna oksydowana czy modyfikowana, rodzaju wkładki nośnej i jej wytrzymałości, grubość papy). Parametry papy wiążą się z ceną materiałów jak i okresem gwarancji. W związku z czym proszę o podanie parametrów technicznych papy podkładowej i nawierzchniowej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy że wprowadza się następujące **zmiany i wyjaśnienia** do SIWZ w załączniku nr 7:

W punkcie **1.1.3.** specyfikacji technicznej: materiały i sprzęt dodaje się zapis:

Należy zastosować m. innymi:

1. Papę zgrzewalną, wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/ m² o grub. nie mniejszej niż 5,2 mm
2. Papę zgrzewalną, podkładową, modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m² - o grubości nie mniejszej niż 4,2 mm
3. Papę wentylacyjną, perforowaną na welonie szklanym o gramaturze 100 g/m² o grubości nie mniejszej niż 1,3 mm

Z up. WÓJTA
Ewelina Mazurak-Januchowska
Sekretarz Gminy