

Nowogródek Pomorski, dnia 22.03.2011

Znak: RiGMK.271.2.1.2011.MO

## **ZMIANA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający zgodnie z art. 38, ust. 4 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana dotyczy zapisu w pkt. 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). W podpunkcie nr 3 – określenie całego przedmiotu zamówienia znajduje się błędny zapis „docieplenie ścian budynku wełną mineralną gr. 14 cm” Zgodnie z projektem budowlanym docieplenie ścian należy wykonać styropianem samogasnącym o gr. 12 cm.

W związku z powyższym zapis „docieplenie ścian budynku wełną mineralną gr. 14 cm” zamienia się na zapis: „docieplenie ścian styropianem samogasnącym o gr. 12 cm.”

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

**WÓJTA GMINY**  
*lek. wet. Tomasz Pietruszka*