


PROJEKT



STRYCH nieużytkowy 67,3 m²

1.1.	STRYCH nieużytk.
67,3 m ²	Płyta OSB 22 mm
1.2.	WIEŻA pom.techn.
12,8 m ²	Płyta OSB 22 mm



Jednostka projektowania	BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Czereśniowa 6 NIP 599-100-71-40 e-mail: bt_biuuro@interia.pl			
Nazwa obiektu budowlanego	Zmiana sposobu użytkowania kościoła poewangelickiego na Centrum edukacyjno-historyczne			
Adres	GIŻYN Działka nr ewd. 306/2, 296/3, 305. Sąsiednie działki: 301/1, 501. Obręb 321005_5.0003 Giżyn. Gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie			
Treść rysunku:	STRYCH_ SCHEMAT EWAKUACJI I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ			
Skala:	1: 100	Faza: PB	Rysunek Nr:	PB-A/15
Projektował	Imię i nazwisko mgr.inż.arch. Bożena Tamulska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr LU-0203 88/LUOKK/2018 GINB 890/18/UIC	Nr uprawnień/cechy	Data:	Podpis:
			05.04.2024 r.	

Oznakowania przeciwpożarowe: NORMY

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa i PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe oraz norma dotycząca oznakowania ewakuacyjnego PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.

PN-N-01256-01:1992 zastąpiona przez międzynarodową normę PN-EN ISO 7010:2012.
PN-N-01256-02:1992 oraz PN-N-01256-04:1992 obowiązują równolegle.



WYJŚCIE EWAKUACYJNE



MIEJSCE LOKALIZACJI SYSTEMU KONTROLI I OSTRZEŻENIA P.POŻ.



MIEJSCE LOKALIZACJI GAŚNICY



ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIĄ