



GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI

Biuro Rozwoju Gminy

Nowogródek Pomorski, dn. 30 września 2019r.

Znak sprawy: BRG.271.25.2019.AF

WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.25.2019.AF, nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika”

Dnia 24.09.2019 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy zamontować 2 sztuki koszy na śmieci, natomiast zgodnie z przedmiarem - 3 sztuki. Prosimy o podanie właściwej ilości koszy na śmieci oraz o udostępnienie przykładowej karty katalogowej lub podanie jego parametrów technicznych.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie przepływu fontanny pływającej.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie symboli parametrów jakościowych materiału szkółkarskiego dla cisów tj. wielkości sadzonek.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie szczegółowych wymiarów ławostolów biesiadnych.

Pytanie nr 5

Zgodnie z punktem 4.1.1. projektu branży architektonicznej powierzchnia nowoprojektowanego zbiornika stanowi 50,80% zbiornika istniejącego, natomiast brakuje informacji na temat głębokości zbiornika istniejącego. W celu określenia ilości robót ziemnych związanych z likwidacją części istniejącego zbiornika prosimy o udostępnienie przekrojów istniejącego zbiornika wraz ze wskazaniem rzędnych dna i korony.

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

Ad. 1) Należy wycenić 2 szt. koszy na śmieci typu parkowo/miejskiego według projektu zagospodarowania terenu. Zamawiający nie podaje dokładnych parametrów technicznych. Kosz



wolnostojący o pojemności min. 45 litrów, z wkładem stalowym ocynkowanym. Ściany zewnętrzne kosza mogą być z betonu płukanego, ze stali nierdzewnej lub ze stali połączonej z elementami drewnianymi.

Ad. 2) Przepływ minimum 20 000 l/h

Ad. 3) W projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót określono rodzaj sadzonki - jarzab pospolity. Zamawiający określa, że sadzonki w/w drzewek powinny mieć obwód pnia co najmniej 8 cm.

Ad. 4) Wykonanie ławostolów zgodnie z opisem w przedmiarze robót czyli o wymiarach od 1,80 do 2,00 m.

Ad. 5) Zamawiający nie dysponuje przekrojami istniejącego zbiornika.

WÓJT GMINY
Krzysztof Mrzyglód