

UWAGA:

- Rzędne gdy studni dokładowanych w pasie drogowym poza jezdnią, dostosować do niwelety terenu oraz studzienki pobrankowe o szerokości min 70 cm bierzesz od krawędzi wlazu niwelując różnicę wysokości pomiędzy studnią a terenem.
- Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi liniami każdorazowo elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz telekomunikacyjnymi należy je zabezpieczyć dwukrotnie rurą z tworzywa sztucznego typu "ARCT" na długości 10m w obie strony od osi krzyżowania.
- Na istniejących wyjazdach niezbędnych na posesje prywatne i publiczne grunt należy zagęścić do wskaźnika zbrodzonego w zasadniczych wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Myślibórzu. Dodatkowo miejsca powyższych odtworzyć poprzez zastosowanie pustych pustaków gr. 10cm i kruszywa łamanego gr. 20cm.
- Przy zbliżeniach sieci do granicy jezdni asfaltowej (+2,0m) obszar zbliżenia należy odtworzyć poprzez mechaniczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
- Przy przejściach przez teren istniejących utwardzonych wyjazdów na tereny prywatne i publiczne, sieć wykonać metodą bezwykopową.

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE SIECI:

- projektowana kanalizacja grawitacyjna - sieć
- projektowany rurociąg tłoczny
- wewnętrzna linia zasilania elektrycznego przepompowni

TDY - punkt zasilania sieci
SB - studzienka kanalizacyjna
Scsa - studnia opadowa pas gruntu anyż
Scsb - studnia opadowa na gruntach anyż
SDNa - studnia z zaworem i odpowietrzeniem pas gruntu anyż
SDNb - studnia z zaworem i odpowietrzeniem na gruntach anyż

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA

- projektowana kanalizacja sanitarna - przyłącza
- istniejące instalacje wg. wskazań właściciela

- granice działek
- oznaczenie numeru działki - sieć
- oznaczenie numeru działki - przyłącza
- geologiczny otwór badawczy

RP - rura przeciążowa
- dla rury DN100 PVC - D 323,9x8,0 stal
- dla rury DN200 PVC - D 323,9x8,0 stal

RD - rura ochronna - przecisk metodą "krwią"
- dla rury DN100 PE - DN200 PE

m. KINICE — ARKUSZ NR 11

UZGODNIONO w Wydziale Dróg STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBÓRZU z zastrzeżeniem pisma pod zn. ... wg pisma Nr ... z dnia ...

Pracownia Projektowo-Usługowa Hitowski
64-420 Bogdaniec, Jenin, Kornowo 7
tel. 95 7 324 795 ; fax 95 7 821 99
www.pju.hit.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ASYSTENT DO SPRAWDZENIA: mgr inż. W. Dąmek		DATA:
ASYSTENT DO SPRAWDZENIA: mgr inż. M. Nowak	Tłoczenie ścieków z przepompowni ...	
ASYSTENT DO SPRAWDZENIA: mgr inż. H. Nowak	Tłoczenie ścieków z przepompowni ...	
ASYSTENT DO SPRAWDZENIA: mgr inż. J. Markiel	Tłoczenie ścieków z przepompowni ...	
ASYSTENT DO SPRAWDZENIA: mgr inż. M. Kucharski	Tłoczenie ścieków z przepompowni ...	

BRANŻA: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna-tłoczna z przyłączami kajowanej Kornia, miejscowość Kinice		STADIUM: P.B. P.Z.T.
BRANŻA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA		
ZAMIAR: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. KINICE (arkusz 11)		ARK. NR 8
SKALA: 1:500	Jenin	nazwa: 2014 r.
		PROJEKT: 10/12