OZNACZENIA:
PROJEKTOWANE SIECI:
- projektowana kanalizacja grawitacyjna - sieć
- projektowany rurociąg tłoczny
- wewnętrzna linia zasilania elektrycznego przepompowni
T289 - punkt załamania sieci
S163 - studzienka kanalizacyjna
Scza - studnia czyszczakowa poza gruntami ornymi
SONa - studnia z zaworem na i odpowietrzającym poza gruntami ornymi
SR11 - studnia rozprężna
PS-11 - projektowana przepompownia ścieków
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA
- projektowana kanalizacja sanitarna - przyłącza
- istniejące instalacje wg. wskazań właściciela
- granice działek
- oznaczenie numeru działki - sieć
- oznaczenie numeru działki - przyłącze
- geologiczny otwór badawczy
RP - rura przeciskowa
- dla rury DN160 PVC - D 323,9x8,0 stal
- dla rury DN200 PVC - D 323,9x8,0 stal
RO - rura ochronna - przecisk metodą "kreta"
- dla rury DN110 PE - DN180 PE
m. KINICE
ARKUSZ NR 8
Pracownia Projektowo-Usługowa H.Nowak
66-450 Bogdaniec, Jenin, Klonowa 7
tel. 95 7 324 795 ; fax 95 7 821 119
www.ppuhn.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
UWAGA:
- Rzędne góry studni zlokalizowanych w pasie drogowym poza jezdnią dostosować do niwelety terenu oraz obudować palbruklem o szerokości min 30 cm (mierząc od krawędzi włazu) niwelując różnicę wysokości pomiędzy studnią, a terenem.
- Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz telekomunikacyjnymi należy je zabezpieczyć dwudzielną rurą z tworzywa sztucznego typu "AROT" na długości 1,0m w obie strony od osi skrzyżowania.
- Na istniejących wjazdach nieutwardzonych na posesje prywatne i publiczne grunt należy zagęścić do wskaźnika określonego w zaleceniach Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Dodatkowo miejsca powykopach odtworzyć poprzez zastosowanie podsypki piaskowej gr. 10cm i kruszywa łamanego gr. 20cm.
- Przy zbliżeniach sieci do granicy jezdni asfaltowej (<2,0m) obszar zbliżenia należy odtworzyć poprzez mechaniczne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni.
- Przy przejściach przez teren istniejących utwardzonych wjazdów na tereny prywatne i publiczne, sieć wykonać metodą bezwykopową.
- nawierzchnia do odbudowy
UZGODNIONO w Wydziale Dróg STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU
INSPEKTOR w Wydziale Dróg mgr Maciej Urbanowski
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przyłączami Aglomeracja Karsko, miejscowość Kinice
SANITARNA, ELEKTRYCZNA
P.B.
P.Z.T.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
m. KINICE (arkusz 8)
1:500
Jenin
marzec 2014 r
5
ARK. NR 7
ARK. NR 8
ARK. NR 8
ARK. NR 21
ARK. NR 8
ARK. NR 20
ARKUSZ NR 8
szczegół PS-11
skala 1:250
PRZEKRÓJ A-A
jezdnia
Przepompownia ścieków
Dw=3,0m, Hc=4,5m
słup oświetleniowy
70 W h=4,0m
szafka sterownicza
0,30x0,80x1,20m
wentylacja
STAROSTA MYŚLIBORSKI
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Województwo : zachodniopomorskie
GMINA : NOWOGRÓDEK
OBIEKT: Karsko wg. zakresu
obręb : Kinice
Skala 1:500
Nr KERG - 052.004 - 1589/2007
Mapa do celów projektowych sporządzona przy wykorzystaniu :
Informacje dodatkowe :
Rejestracja :
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień : 20.12.2008