

Nowogródek Pomorski, dnia 07.08.2014 r.

Znak sprawy: RiGMK.271.13.2014.AF

## WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: RiGMK.271.13.2014.AF, nazwa zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku”

Dnia 06.08.2014 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania innej technologii do oczyszczalni ścieków tj. technologii SBR? Wg. nas sekwencyjne napełnianie reaktorów biologicznych dla tego typu oczyszczalni ścieków jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, jednocześnie zapewniającym osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego. Proponowany układ oczyszczania ścieków w technologii SBR nie wykraczałby poza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania, a termin wykonania nie uległby zmianie.

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy, że propozycja zmiany technologii bez przedstawienia całościowej koncepcji technologicznej z obliczeniami nie daje podstaw do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. W tym stanie rzeczy nie dopuszcza się na tym etapie zmiany technologii oczyszczania ścieków.

WÓJT GMINY  
  
Tomasz Pietruszka