

**WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI DLA OBSZARU
POŁOŻONEGO we wschodniej części miejscowości Karsko**

lp.	data wpływu wniosku	nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej, adres	oznaczenie nieruchomości której dotyczy wniosek	rozstrzygnięcie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski	uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	25.11.2024 r.	Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego Kierownik Oddziału Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin	—	—	dla terenu objętego uchwałą brak programów z zadaniami rządowymi, które służą realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, Wojewoda nie prowadzi postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego
2.	05.12.2024 r.	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin	—	—	nie składa wniosków w zakresie zadań samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz w zakresie audytu krajobrazowego
3.	04.12.2024 r.	Zarząd Powiatu w Myśliborzu – Naczelnik Wydziału Dróg Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz	—	uwzględniono	wniosek o uwzględnienie warunków w zakresie drogi powiatowej nr 2116Z oraz 2145Z
4.	11.12.2024 r.	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Wydział Ochrony Środowiska ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz	—	—	brak stwierdzonych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
5.	11.12.2024 r.	Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 26 70-030 Szczecin	—	uwzględniono w części	treść wniosku dotycząca szczegółowych parametrów sieci i sposobu realizacji prac poza zakresem rzeczowym planu

1	2	3	4	5	6
6.	24.02.2025 r.	Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin	—	uwzględniono w części	w granicach mpzp występują zabytki: - budynek mieszkalny ujęty w GEZ, - układ ruralistyczny – owalnica miejscowości Karsko, wpisany do GEZ, a także 3 stanowiska archeologiczne: - Karsko, stan. 4 (AZP 41-11/2), - Karsko, stan. 2 (AZP 41-10/16), - Karsko stan. 3 (AZP 41-11/1); układ ruralistyczny owalnica miejscowości Karsko, wpisany do GEZ zlokalizowany jest poza granicą mpzp.
7.	25.02.2025 r.	Enea Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 36, 66-400 Gorzów Wlkp.	—	uwzględniono w części	w granicach mpzp znajduje się stacja transformatorowa, linie elektroenergetyczne 15kV, dla których należy wydzielić korytarz techniczny 14m, dla istniejących linii napowietrznych 0,4kV należy wydzielić korytarz techniczny o szerokości 7m; nie ma obowiązku ustalać korytarza technicznego dla linii 0,4 kV.
8.	11.12.2024 r.	Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 26 70-030 Szczecin	—	uwzględniono w części	treść wniosku dotycząca szczegółowych parametrów sieci i sposobu realizacji prac poza zakresem rzeczowym planu
9.	25.11.2024 r.	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań	—	—	przez przedmiotowy teren nie przebiega przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia

1	2	3	4	5	6
10.	20.12.2024 r.	Orlen S.A. Oddział Polskiego Górnictwa i Gazownictwa w Zielonej Górze Dział Uzgodnień Zewnętrznych ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra	—	—	nie składa wniosków
11.	25.02.2025 r.	Enea Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 36, 66-400 Gorzów Wlkp.	—	uwzględniono w części	w granicach mpzp znajduje się stacja transformatorowa, linie elektroenergetyczne 15kV, dla których należy wydzielić korytarz techniczny 14m. Dla istniejących linii napowietrznych 0,4kV należy wydzielić korytarz techniczny o szerokości 7m. Nie ma obowiązku ustalać korytarza technicznego dla linii 0,4 kV.

.....